

Zertifikat
Nr. **IFA 1604089**
vom 15.06.2016



DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) PcP Sicherheitsroste GmbH
Duisbergstraße 13
58339 Breckerfeld

Produktbezeichnung: **Blechprofilroste aus Stahl, verzinkt**

Typ: PcP. Sicherheitsrost Typ E

Prüfgrundlage: Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft nach DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Zugehöriger Prüfbericht: Prüfzeugnis-Nr. 201622134/3210 vom 15.06.2016
- IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Bestimmungsmäßige Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der
Bewertungsgruppe R9/V10 gefordert werden.

Bemerkung:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf
die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum
zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig
bis: **14.06.2021**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.

mpc

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

Dr. Ing. Detlef Mewes
Fachzertifizierer




IFA 1604089




R 9 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

V10 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe




X = Maße auf Anfrage
 Z = Maße nach statischer Erfordernis

Diese Anlage ist Bestandteil des Prüfzeugnisses
 Nr. 20162213413210
Ceder



Schnitt A-A



- Anmerkungen
- Stahl, verzinkt
 - Alle Maße in mm

	PcP. Sicherheitsroste GmbH <small>Lieferanschrift: Dulabergstrasse 13 - D-68338 Breckerfeld Tel. ++49 (0) 2338 / 9181-0 - Fax ++49 (0) 2338 / 3401 E-Mail: info@PcP-Sicherheitsroste.de Internet: www.PcP-Sicherheitsroste.de</small>		Konstruktion:		
			Zeichnung:	RTZ	21.03.2016
Maßstab 1:10	Detailzeichnung Sicherheitsrost Typ E2		Genehmigung:		
DIN A4			PcP. Zeichnungs-Nr: 2012-03-04-10	Version:	01

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt oder an dritte weitergegeben werden. Bei Verletzung des Dokumentenschutzes erfolgt eine Anzeige.