

PcP. Sicherheitsroste GmbH
Duisbergstraße 13
58339 Breckerfeld

Ihr Zeichen: Catania Pievo
Ihre Nachricht vom: 19.05.2016
Unser Zeichen: 621.17-Cey/th-
Ansprechpartner/in: Herr Ceylan
Telefon: 02241 231-2698
Telefax: 02241 231-2234
E-Mail: Orhan.Ceylan@dguv.de

Datum: 17.06.2016

P R Ü F M I T T E I L U N G

Prüfobjekt: Blechprofilroste aus Stahl, verzinkt
PcP. Sicherheitsrost Typ U

Prüf-Nr.: 201622133/3210

Einzelprüfung - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbelägen nach ASR A1.5/1,2 und DIN 51130:2004-06

Gemessener Neigungswinkel [°]:	3,9	(R-)
Verdrängungsraum [cm ³ /dm ³]:	>10,0	(V 10)

Die ermittelten Messwerte gelten nur für die geprüften Objekte. Eine Verwendung für Werbe- oder Verkaufszwecke bzw. eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist nicht zulässig.

Die Reste der Prüfobjekte bleiben 6 Wochen in Aufbewahrung.

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Im Auftrag


Orhan Ceylan

L:\Fachbereich 5\Referat 5.4\Bodenbeläge\Prüfmitteilungen\PcP 201622133.docx